



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Центральному АО г. Омска  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

644024, г. Омск,  
ул. Пушкина, д. 54,  
кабинет № 407  
(место составления акта)

« 27 » февраля 2020 г.  
(дата составления акта)  
10 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№ 73

по адресу: 644047 г. Омск, ул. 5-й Армии, 135 корпус 1  
(место проведения проверки)

На основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) от 17 февраля 2020  
№ 73, выданного главным государственным инспектором по Центральному АО г. Омска по  
пожарному надзору Катковым Виктором Павловичем  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена внеплановая/ выездная проверка в отношении:  
(внеплановая/выездная, документарная/выездная)

Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования  
«Омский учебный центр федеральной противопожарной службы», используемого  
(эксплуатируемого) объекта защиты на праве оперативного управления, который расположен  
по адресу: 644047, г. Омск, ул. 5-й Армии, 135/1  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«21» февраля 2020 г. с 08 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 01 час 30 минут

«27» февраля 2020 г. с 08 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 01 час 30 минут

«    »       г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность    .  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/3 часа  
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической  
работы по Центральному АО г. Омска УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/ приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Начальник ФАУ ДПО Омский учебный центр ФПС Тимок Павел Алексеевич 21/02/2020

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Франкевич Ян Владимирович государственный инспектор по Центральному АО г. Омска по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),

проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(а): Начальник ФАУ ДПО Омский учебный центр ФПС Тимок Павел Алексеевич; заместитель начальника ФАУ ДПО Омский учебный центр ФПС Пуха Евгением Васильевичем.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не исполнено предписание от 21.12.2017 № 389/1/1-15 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты, и по предотвращению угрозы возникновения пожара Федеральным автономным учреждением дополнительного профессионального образования «Омский учебный центр федеральной противопожарной службы» по адресу: г. Омск, 644047 ул. 5-й Армии, 135/1, а именно:

-здание не защищено установками автоматической пожарной сигнализации, отсутствует система оповещения людей о пожаре, здание учебного корпуса – литера Б,Б1,Б2,Б3,Б4,Б5,Б6,Б7 (ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст.6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А п. А10 таблица А1 СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»);

-лестничные клетки № 54-38 и №7-10, согласно технического паспорта, составленного на 22.09.2009, не отделены от поэтажных коридоров дверями, оборудованным устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах, здание учебного корпуса- литера Б1,Б2,Б3,Б4,Б5,Б6,Б7(ч. 2 ст. 1, ч. ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.7 СП 1. 13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

-здание не защищено установкой автоматической пожарной сигнализации, отсутствуют системы оповещения людей о пожаре (здание спортивного зала литера М) (ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст.6,

ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А п. А10 таблица А1 СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»);

-здание незащищено установкой автоматической пожарной сигнализации, отсутствуют системы оповещения людей о пожаре здание учебного класса с базой ГДЗС-литера И (ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст.6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А п. А10 таблица А1 СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»);

-здание незащищено установкой автоматической пожарной сигнализации, отсутствуют системы оповещения людей о пожаре здание гаража оперативной техники, материальный склад – Л,Л1 (ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст.6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А п. А10 таблица А1 СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»);

-здание незащищено установкой автоматической пожарной сигнализации, отсутствуют системы оповещения людей о пожаре здание вещевого склада, склада ПТВ-литера Д (ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст.6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А п. А10 таблица А1 СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»);

-здание незащищено установкой автоматической пожарной сигнализации, отсутствуют системы оповещения людей о пожаре здание гаража резервной техники, склад продуктов – Е,Е1 (ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст.6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А п. А10 таблица А1 СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»);

■ нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):


\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- 1. Предписание № 73/1/1-6 от 27.02.2020 года

Подписи лиц (а), проводивших проверку:



Государственный инспектор по  
Центральному АО г. Омска по пожарному надзору  
Франкевич Ян Владимирович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Начальник ФАУ ДПО ОМСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФПС Тимок Павел Алексеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» февраля 2020 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33