



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Омской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Центральному АО г. Омска**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

644024, г. Омск,  
ул. Пушкина, 54,  
кабинет 407  
(место составления акта)

« 05 » марта 2021 г.  
(дата составления акта)  
15 часов 30 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица**

№ 94

по адресу: 644047, г. Омск, ул. 5-й Армии, 135/1  
(место проведения проверки)

На основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) от «09» февраля 2021 № 94, выданного заместителем главного государственного инспектора Центрального административного округа г. Омска по пожарному надзору Кочневым Юрием Федоровичем  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:

Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Омский учебный центр федеральной противопожарной службы», используемого (эксплуатируемого) объекта защиты на праве оперативного управления, расположенного по адресу: 644047, г. Омск, ул. 5-й Армии, 135/1.  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«25» февраля 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«05» марта 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 30 минут

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г. с \_\_ час. \_\_ мин. до \_\_ час. \_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

« 3 » ЛИСТОВ	Вх. № В-546-98
« 30 » 03 2021	
ФАУ ДПО Омский учебный центр ФПС	

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/1,5 часа  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному АО г. Омска УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Начальник ФАУ ДПО Омский учебный центр ФПС Тимок Павел Алексеевич 25.02.2021  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор Центрального АО г. Омска по пожарному надзору Екимов Константин Васильевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:

Начальник ФАУ ДПО Омский учебный центр ФПС Тымок Павел Алексеевич; заместитель начальника ФАУ ДПО Омский учебный центр ФПС Пуха Евгений Васильевич.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):-

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): в ходе проведения внеплановой выездной проверки установлено, что предписание № 73/1/1-7 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 27.02.2020 года не выполнено, а именно: не устранены в срок до 01.02.2021 года пункты:

- - № 73/1/1-1 здание не защищено установками автоматической пожарной сигнализации, отсутствует система оповещения людей о пожаре здание учебного корпуса – литера Б, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7;

- - № 73/1/1-2 лестничные клетки № 54-38 и № 7-10, согласно технического паспорта, составленного на 22.09.2009, не отделены от поэтажных коридоров дверями, оборудованными устройствами для samozакрывания и уплотнения в притворах, здание учебного корпуса Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7;

- - № 73/1/1-3 здание не защищено установкой автоматической пожарной сигнализации, отсутствуют системы оповещения людей о пожаре (здание спортивного зала М);

- - № 73/1/1-4 здание не защищено установкой автоматической пожарной сигнализации, отсутствуют системы оповещения людей о пожаре здание учебного класса с базой ГЛЗС-литера И;

- - № 73/1/1-5 здание не защищено установкой автоматической пожарной сигнализации, отсутствуют системы оповещения людей о пожаре здание гаража оперативной техники, материальный склад – Л, Л1;

- - № 73/1/1-6 здание не защищено установкой автоматической пожарной сигнализации, отсутствуют системы оповещения людей о пожаре здание вещевого склада, ПТВ-литера Д;

- - № 73/1/1-7 здание не защищено установкой автоматической пожарной сигнализации, отсутствуют системы оповещения людей о пожаре: здание гаража резервной техники, склада продуктов – Е, Е1.

- Ответственность за невыполнение вышеуказанного требования пожарной безопасности возлагается на Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Омский учебный центр федеральной противопожарной службы»

- нарушений не выявлено:-

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 04.03.2021 № 94/1/1-7, распоряжение № 94 от 09.02.2021, акт отработки плана эвакуации


Подписи лиц, проводивших проверку:



\_\_\_\_\_  
Государственный инспектор Центрального  
АО г. Омска по пожарному надзору  
Екимов Константин Васильевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«05» 03 2021 г.   
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)